



| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| Adres obiektu | - | R ₀ /R _K | | R _K /OŚ | 1 | R _K /AW | 1 | R _K /CI | 6 | R _K /GAZEX | 1 | |
| Ilość elementów | - | 1 | | | | | | | | | | |
| Moc zainstalowana [kW] | - | 7,3 | | 0,04 | | 0,01 | | 1,2 | | 0,5 | | |
| Typ przewodu/kabla elektroenergetycznego | YKYz0 3x4 | YKYz0 3x4 | | YDYz0 3x1,5 | | YDYz0 3x1,5 | | YDYz0 3x2,5 | | YDYz0 3x2,5 | | |
| Nazwa odbiornika energii elektrycznej/aparatu | Rozdzielniczekotłowni | Rozdzielniczekotłowni | | Oprowyświetleniapodstawowego | | Oprowyświetleniaomowyjnego | | Gniazda wtyczkoweogólnoużytkowe | | Istniejąca centralaGAZEX | | |
| Lokalizacja | 02 | 0,04 | | 03 | | 03 | | 03 | | 03 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| TEMAT: | | | TEMAT RYSUNKU: | | |
| PROJEKT ZABEZPIECZENI PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 148 W KATOWICACH | | | ROZDZIELNICA KOTŁOWNI RK. | | |
| LOKALIZACJA: | | | SCHEMAT STRUKTURALNY. | | |
| INWESTOR: | | | FAZA: | | |
| MIASTO KATOWICE - KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH, UL. GRAŻYŃSKIEGO 5, 40-126 KATOWICE | | | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| PROJEKTANT: | | | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | |
| INŻ. MARIUSZ KOSIORZ | | | P. U. P. "UTEX" | | |
| UPR. PROJ. NR: 585/01 | | | SP. Z O. O. | | |
| SPRAWDZIL: | | | 44-105 GLIWICE, UL. STRZELCKIEGO 27 | | |
| MGR INŻ. WITOLD PIERZ | | | LISTOPAD 2015 | | |
| UPR. PROJ. NR: 984/05 | | | - E-102 | | |