

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Katowicach
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
tel. 032 251 16 86, faks 032 205 08 78
RG.katowice@psgaz.pl

FIRMA „ABS” - Ochrona Środowiska
Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Wasz znak: F/ABS-1038/13
Nasz znak: K3-DT-432- 579 /13

Katowice 17.12..2013r.

Dot : wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni wokół budynków przy ul. Hłakowiczówny 17-27c w Katowicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.12.2013r przesyłamy plan z potwierdzonym przebiegiem - czynnej sieci gazowej niskoprężnej z PE w trasie projektowanej wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hłakowiczówny 17-27c w Katowicach.

Gazociąg został wybudowany w 1997r.

W miejscach kolizji z siecią gazową istniejącą kanalizację deszczową i sanitarną zabezpieczono rurami PCV.

Uzgadniamy trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z następującymi uwagami:

- prace w pobliżu gazociągu wykonywać ręcznie;
- w celu dokładnego zlokalizowania gazociągu, należy wykonać sondę kontrolną;
- w przypadku nie zachowania odległości normatywnej, należy założyć rurę ochronną na projektowanych sieciach zgodnie z Dziennikiem Ustaw poz.640 z 2013r.

Roboty ziemne w pobliżu gazociągów wykonywać ręcznie.

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Rozdzielnią Gazu w Katowicach, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając numer i znak naszego uzgodnienia.

Jednocześnie informujemy o braku sieci podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrzu ul. Mikulczycka 5.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNYCH
Rozdzielnia Gazu w Katowicach

Zbigniew Bartosiński

Zał. pismo

Kopia: a/a