

Katowice, dn. 24.12.2013 r.

Sygnatura: PN-U/RK/1137/12/13

ABS – Ochrona Środowiska
Spółka z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia sposobu zabezpieczenia sieci ciepłowniczej w ramach opracowania projektu wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni wokół budynków przy ul. Hłakowiczówny 17-27c w Katowicach

W odpowiedzi na Państwa pismo F/ABS-1075/13 w przedmiotowej sprawie informujemy, iż przedstawione rysunkowe zabezpieczenia typu „A” – skrzyżowanie sieci ciepłowniczej z wymienianą kanalizacją akceptujemy wstępnie pod warunkiem dołączenia szczegółowego opisu rozwiązania.

Natomiast nie widzimy technicznych możliwości prowadzenie prac a tym samym nie akceptujemy przedłożonego rysunkowego zabezpieczenia typu „B” – zabezpieczenie sieci ciepłowniczej przed osunięciem do wykopu równoległego. Analizując przebieg sieci ciepłowniczej w stosunku do projektu wymiany kanalizacji wykonanie tej wymiany bez uszkodzenia naszej sieci ciepłowniczej jest nie możliwe. Dodatkowo projektant nie przewidział w żaden sposób zabezpieczenia studni zaworowych zlokalizowanych na sieci ciepłowniczej, nie został również przedstawiony szczegółowy opis rozwiązania technicznego. Jedynym rozwiązaniem jakie widzimy w tym przypadku jest korekta trasy projektowanej wymiany kanalizacji lub wykonanie przekładki naszej sieci ciepłowniczej. W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu przekładki sieci ciepłowniczej prosimy o zwrócenie się w tym temacie osobnym pismem – procedura przekładkowa jest w naszej Spółce uregulowana odrębnymi przepisami, zaznaczam jednak, iż prace takie w całości obciążają inwestora dlatego w pierwszej kolejności proponujemy rozważenie zmiany trasy projektowanej kanalizacji. W przypadku wykonania korekty trasy wymiany kanalizacji projekt po korekcie należy przedłożyć w naszej Spółce do ponownego uzgodnienia.

Otrzymują:

- adresat;
- a/a.

Autor pisma:
Robert Kubiczek 32 805-61-56

Kubiczek
Mikrofilm

DZIAŁU PLANOWANIA I NADZORU PRZESYŁU

Robert Kubiczek
Robert Kubiczek

TAURON Ciepło S.A.
ul. Grzybskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 259 40 01 do 05
fax +48 32 259 72 40

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 000020382, NIP: 674-019-67-55, REGON: 271507360
Nadpłać telefonem: 1 226 026 533/582

www.tauron-cieplo.pl