



Katowickie Wodociągi S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89

tel.: +48 32 78 82 600, +48 32 255 31 16 faks: +48 32 78 82 503
kancelaria@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972
Kapitał zakładowy: 78.473.550 zł Kapitał wpłacony: 78.473.550 zł

Całodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne

bezpłatny nr telefonu: 994

dyspozytor: 32 25 64 809

32 25 65 537

Nasz znak:

Katowice, dnia

WUB/56/2016/RS/KK

22.02.2016r

**Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice**

**Dotyczy: naniesienia sieci wod - kan w związku z projektem budowy
miejsc parkingowych w rejonie budynków przy ul. Wincentego
Wajdy 2,4,5,7,9,11,15,17 w Katowicach.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z naniesionym przebiegiem sieci wod - kan.

Głębokość ułożenia wodociągu wynosi ok. 1,5 m.

Dane wysokościowe kanalizacji należy zdjąć z terenu we własnym zakresie.

Celem ustalenia dokładnej trasy sieci wod - kan wykonać należy wykopy kontrolne.

W związku z brakiem szczegółowej inwentaryzacji przyłączy wod - kan nie możemy ich wszystkich nanieść. Trasę przyłączy należy ustalić w terenie we własnym zakresie.

Roboty w rejonie naszych sieci prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących sieci na wypadek awarii.

Rozpoczęcie robót bezwzględnie zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej Spółce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.

Jednocześnie informujemy co następuje:

- istniejącą armaturę na sieci wod-kan tj. skrzynki zasuw, hydrantów, pokrywy studni należy podnieść do proj. niwelety terenu,
- istniejącą sieć wod-kan należy zabezpieczyć na dynamikę ruchu kołowego,
- właściciel terenu każdorazowo zapewni dostęp do obsługi (usuwania awarii lub konserwacji), przebiegającej przez przedmiotowy teren sieci wod-kan, służbom naszej Spółki,

Zamierzenie inwestycyjne uzgadniamy bez uwag.

Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat.

Załączniki:

1 kpl. planów syt.

Kopia:

RS

Członek Zarządu
Dyrektor
ds. Eksploatacji i Rozwoju
Krzysztof Latko