


OPIS POLA	ZASILANIE Z TL3	OŚWIETLENIE KŁATKA SCHODOWA	OŚWIETLENIE POM. TECHNICZNE	OŚWIETLENIE PODWÓRKA	ZASILANIE GŁOWNICA REMONTOWE W ROZDZIELNICY	ZASILANIE ZASILACZY DOMOFONOWYCH	ZASILANIE MULTISWITCH TV/SAT, WZMACNIACZ ANTENOWY
NAZWA ODBIORU							
MOC		12x(2x36W)	4x(2x36W)	2x(1x70W)			
OBWÓD		1o	2o	3o	1w	1t	2t



RG3A

Pi=4kW
Po=2,5kW
Io=13A

Pi – moc zainstalowana
 Po – moc obliczeniowa
 Io – prąd obciążenia

OBLICZONE PARAMETRY ZWARIOWE:


Isc=10kA
 Ikmax=8kA
 Ikmin=6,5kA

Isc – prąd szczytowy na szynach
 Ikmax – prąd max zwarcia 3f początkowy na szynach
 Ikmin – prąd min zwarcia 1f początkowy na szynach
 In – prąd znamionowy wyłącznika
 Ith – prąd nastawienie termicznego wyłącznika
 Ik1 – prąd początkowy zwarcia 1f na końcu obwodu
 Ik3 – prąd początkowy zwarcia 3f na końcu obwodu


SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S

- UWAGA:
1. Stosować linię konstrukcyjną tablicy wnekowej, IP41 - głębokość 200mm.
 2. Wszystkie odejścia kablowe od góry.
 3. W panelu pozostawić 20% rezerwy miejsca.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ AUTOMATU SCHODOWEGO



SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM



Z-DSU1-H10A
S3
zaciąg
1-2
3-4

PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ			
Nazwa zadania:		mgr inż. Jan GRUDZIŃSKI Numer projektu:	
AAG s.c.		mgr inż. Jan GRUDZIŃSKI Numer projektu:	
An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@aa-ag.com.pl www.aa-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69		Adres inwestycji: Katowice, ul. Księdza Kordeckiego Augustyna 3 i 4 dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 obr. Śródmieście-Załęże, k.m. 28	
Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		Sprawdzający: mgr inż. Tomasz SŁUPEK Data: październik 2011	
Typu rysunku:		Skala rysunku:	
Rozdzielnica RG3. Schemat strukturalny zasilania.		Numer rysunku:	
Akusz 1 z 2		Rev.: 00	

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA
CZĘŚĆ ZASILAJĄCA
ROZDZIELNICA WNEKOWA NN
3x230/400V AC, 250A
TYP URBO-Rz, IP41
SKALA 1:10

TABLICA LICZNIKOWA
LOKALE NR 17-22



TABLICA LICZNIKOWA
LOKALI NR 12-16
ADMINISTRACJA

TABLICA ADMINISTRACYJNA

TABLICA LICZNIKOWA
LOKALE NR 17-22

TABLICA LICZNIKOWA
LOKALI NR 12-16
ADMINISTRACJA

TABLICA ADMINISTRACYJNA



PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ			
Nazwa zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wieloprodzinyh w zabudowie śródmiejskiej wraz z elementami uzbrojnia terenu i zagospodarowania terenu	Projektant: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec.: Instalacyjnej w zair.: architekt instalacji urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych Nr ewid.: 100492	Numer projektu: AAG/10/0044	
Adres inwestycji: Katowice, ul. Księdza Kordeckiego Augusta 3 i 4 dz. nr 263, 266, 267, 268, 27 i 4 obr. Śródmieście-Załęże, k.m. 28	Sprawdzający: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec.: Instalacyjnej w zair.: architekt instalacji urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych Nr ewid.: 75001	Data: październik 2011	
Investor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice	Skala rysunku: -		
Typ rysunku: Arkusz 2 z 2	Numer rysunku: IE-16 Rev.: 00		
Kodowycajnia proj.: 100492 mgr inż. arch. Jolanta Kowalewska mgr inż. arch. Krzysztof Jagiełło			
Wzrostkie niezgodności i nieścisłości piśmemie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie			