segment 4

segment 3

Parter

Parter

budynek sąsiedni - Kordeckiego 5

Przewód zasilający i powrotny z rur eval PE-Xa o średnicy zew. Dz 40 i gr. ścianki 3,7 mm umieścić w rurze ochronnej o średnicy wewnętrznej min. 2x większej od średnicy zewnętrznej rury ochronnej (zapewnienie możliwości wymiany przewodu grzejnikowego)

Przewody c.o. prowadzić pod stropem i obudować przewody g-k

Przewody c.o. prowadzić pod stropem i obudować przewody g-k

Uwagi:

Przewody rozprowadzające prowadzić w posadzce.
Przewody należy prowadzić w otulinie termoizolacyjnej.
Na odejściach od pionów c.o. zamontować zawór Hycocon V na zasilaniu oraz zawór odcinający na powrocie. Należy zapewnić dostep do zaworów poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych.

Oznaczenia:

16x2 — Przewód zasilający i powrotny z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT o średnicy zew. Dz 16 i gr, ścianki 2 mm

13.04 20° 1790 W — 13.04- nr pomieszczenia; 20° - projektowa temperatura pomieszczenia; 1790 W -projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia

CV22-600/1,6 — Grzejnik stalowy płytowy podwójny z podwójnym konwektorem zasilany od dołu o wysokości 600 mm i długości 1,6 m

SAN15-750 — Grzejnik łazienkowy drabinkowy o wysokości 1470mm i szerokości 750mm

1 c.o. — Nr pionu centralnego ogrzewania

1,2,3,4 - numer kondygnacji na której podpięto przewód kominowy

AAG s.c.	PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZA	Numer projektu: AAG/10/0044
An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 84 44-100 Gliwice www.a-ag.com.pl biuro@a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Obiekt budowlany: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie śródmiejskiej wraz z elementami uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu	mgr inż. Barbara Gadowska upr.nr WKŚ/0001/PWOD/08 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakr.bez ograniczeń
Projektanci: mgr inż. arch. Konrad Olszewski mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk mgr inż. arch. Krzysztof Jagiełło	Adres budowy: ul. Księdza Kordeckiego Augustyna 3 i 4, dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 obr. Śródmieście-Załęże, k.m. 28	Sprawdzający: mgr inż. Adrian Frohlich upr.nr WKŚ/0001/PWOD/08 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakr.bez ograniczeń
	Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Data: październik 2011
	Rodzaj opracowania: Instalacja centralnego ogrzewania-rzut parteru	Skala rysunku: 1:50
		Numer rysunku: co-01

Wszelkie niezgodności i niedokładności prosimy zgłaszać z projektantami wyrywkowo i osobiście sprawdzać na budowie