


OZNACZENIE:

- K1 IŚNIEJĄCY KLIMATYZATOR PODSUFTOWY,
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA TYP A/S-18H53C120F9
PROD. MPM;
N=1,95 kW, A=8,7 A;
- K2 IŚNIEJĄCY KLIMATYZATOR PODSUFTOWY,
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA TYP A/S-09H53C010B7-
PROD. MPM;
N=0,9 kW, A=4,1 A;

ISTNIEJĄCE PRZEWODY FREONOWE - GAZOWO-CIECZOWE
DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANE PRZEWODY FREONOWE - GAZOWO-CIECZOWE
DOPROWADZIĆ DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH
W NOWEJ LOKALIZACJI
(PRZEWODY MIEJĄCE DO INSTALACJI CHŁODNICZYCH Z
FABRYCZNĄ IZOLACJĄ KAUCZUKOWĄ W KOLORZE BIAŁYM)

UWAGI:
ISTNIEJĄCA INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH KLIMATYZATORÓW - POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

[illegible]