

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

☎sekr.: (32) 351-23-15 fax : (32) 351-23-18
✉Wsse.katowice@pis.gov.pl <http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 11.01.2012r.

NS/NZ/525/D/4427/104/11/12
(NZ-525-6/11)

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263) oraz § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowania Architektonicznego „MIT”, ul. Sowińskiego 13/80, 40-927 Katowice z dnia 19.12.2011r.,

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

o p i n i u j e p o z y t y w n i e

zmniejszenie wymaganej odległości usytuowania miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stałe przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach do 1,5m od granicy z sąsiednią działką.

UZASADNIENIE

W związku z przebudową istniejącej zabudowy przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach, Biuro Projektowania Architektonicznego „MIT”, wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmniejszenie odległości usytuowania miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stałe od granicy z sąsiednią działką.

Na podstawie przedłożonych materiałów ustalono, że przewiduje się usytuowanie śmietnika przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach, w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką. Kontenery na śmieci umieszczone będą w murowanym, zadaszonym i zamykanym oraz przewietrzanym śmietniku.

W myśl obowiązujących przepisów tj. § 23 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe powinna wynosić co najmniej 10m od okien i drzwi do